

# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante Manufacture	<b>Resil Comercial Industrial Ltda</b> CNPJ 68.124.858/0001-00 Marca Comercial / Nome Fantasia: RESIL Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações CEP: 09930-900 – Diadema – SP – Brasil	
Produto Product	<b>Extintor de Incêndio</b>	
Normas Standards	NBR 15809	
Regulamento Regulation	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais Additional Information	Marca: Resil Modelo: R 921 Código Projeto: R 921 Carga nominal: 20 kg PNC: 1,4 MPa	Agente extintor <sup>1</sup> : Pó ABC Produto inibidor <sup>2</sup> : Fosfato Monoamônio Teor de produto inibido: 55% Capacidade extintora: 6-A;40-B:C <input type="checkbox"/> Portátil <input checked="" type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota <sup>1</sup> : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota <sup>2</sup> : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Data da Auditoria Audit Date	02 a 04/10/2017	
Nº Certificado Certificate #	<b>I-389</b>	Emissão Inicial First Concession 23/01/2015
Validade Validity	06/12/2017 – 05/12/2020	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado  
This certificate is related to a contract and to the above mentioned address

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado. Para verificar a validade do certificado consulte o site do INMETRO: [www.inmetro.gov.br](http://www.inmetro.gov.br)

Barueri - SP, 06/12/2017



  
Reginaldo Maia - Diretor Presidente  
BRTÜV Avaliações da Qualidade S.A.  
CNPJ 00.274.562/0001-23  
Al. Madeira, 222 - 3º andar  
06454-010 - Barueri - SP - Brasil  
[www.brtuv.com.br](http://www.brtuv.com.br)