

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Solicitante <i>Applicant</i>	Resil Comercial Industrial Ltda CNPJ 68.124.858/0001-00 Nome Fantasia: RESIL Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações – CEP 09930-900 – Diadema – SP – Brasil		
Fabricante <i>Manufacturer</i>	Resil Comercial Industrial Ltda CNPJ 68.124.858/0001-00 Nome Fantasia: RESIL Av. Prestes Maia, 791 – Jardim das Nações – CEP 09930-900 – Diadema – SP – Brasil		
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio		
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808		
Regulamento <i>Regulation</i>	Requisitos de Avaliação da Conformidade para Extintores Portaria nº 108, de 17 de Março de 2022 Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade		
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	18 a 20/10/2023		
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-30490	Emissão Inicial: <i>First Concession:</i>	23/01/2015
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	17/12/2023 - 16/12/2026		

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*



Reginaldo Maia
Diretor Presidente



Barueri, 17/12/2023

A validade deste certificado de conformidade está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações do OCP previstas no RAC específico. Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

The validity of this Certificate is tied to the carrying out assessments maintenance and treatment of possible non-compliance in accordance with the OCP orientations specified in specific RAC. To check the updated condition of regularity of this Certificate must be obtained from the product database and Certificate Services Inmetro.

TÜV NORD Brasil Avaliações da Qualidade Ltda. Al. Madeira, 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP -Brasil

www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	17/12/2023	Emissão Inicial



Certificado de Conformidade válido somente acompanhado das páginas de 1 à 2
Certificate valid accompanied only from pages 1 to 2
Pg.: 1 de 2 – Rev.: 00 – 17/12/2023



CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Nº Certificado TNBR-30490
Certificate #

Validade 16/12/2026
Expiry Date

Informações Adicionais Additional Information

Marca <i>Brand</i>	Modelo <i>Model</i>	Descrição <i>Description</i>	Código de Barras <i>Barcode</i>
RESIL	R 954	<ul style="list-style-type: none">- Portatil;- Descartável;- Tipo de pressurização: Direta;- Código/número do projeto: R 954- Capacidade extintora: 2-A; 10-B:C- Carga nominal: 2,0 kg- Agente Extintor: Pó ABC- Produto Inibidor: Fosfato Monoamônico – 55%- PNC: 1,0 MPa	Não informado