

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

CERTIFICATE OF CONFORMITY

Fabricante <i>Manufacture</i>	MI FIRE MATERIAIS DE INCENDIO E ENGENHARIA LTDA CNPJ: 40.373.631/0003-32 Marca Comercial/ Nome Fantasia: MI FIRE Estrada Tenente Marques, 4906 - Chácara do Solar I - 06530-001 - Santana de Parnaíba - SP - Brasil	
Produto <i>Product</i>	Extintor de Incêndio	
Normas <i>Standards</i>	NBR 15808	
Regulamento <i>Regulation</i>	Fabricação ou Importação de Extintores de Incêndio. Portaria nº 486, de 08 de dezembro de 2010. Modelo 5 – Ensaio de Tipo/Rotina e Sistema Gestão Qualidade	
Informações Adicionais <i>Additional Information</i>	Modelo: CO 2 - 6 Kg Código Projeto: E017 Carga nominal: 6 Kg PNC: 12,6 MPa	Agente extintor ¹ : Gás Carbônico Produto inibidor ² : n.a. Teor de produto inibido: n.a. Capacidade extintora: 5-B:C <input checked="" type="checkbox"/> Portátil <input type="checkbox"/> Sobre-rodas <input checked="" type="checkbox"/> Pres. Direta <input type="checkbox"/> Pres. Indireta
	Nota ¹ : Para extintores halogenados discriminar o nome do agente Nota ² : Para extintores de espuma mecânica Base: <input type="checkbox"/> Sintética <input type="checkbox"/> Proteínica Formador de filme aquoso: <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
Data da Auditoria <i>Audit Date</i>	22/05/2020	
Nº Certificado <i>Certificate #</i>	TNBR-26206	Emissão do Certificado: <i>First Concession:</i> 24/05/2017
Validade do Certificado <i>Expiry Certificate Date</i>	22/05/2020 – 21/05/2023	

Este certificado está vinculado a um contrato e para o endereço acima citado. *This certificate is related to a contract and to the above mentioned address*


Reginaldo Maia
Diretor Presidente

Barueri, 22/05/2020

A BRTÜV, vem por meio deste atestar que o produto descrito nesse certificado está com todos os seus ensaios de fabricação, constantes na sua referida norma, concluídos e aprovados.

A BRTÜV é responsável pela aprovação dos ensaios do produto, assim como pela manutenção desde que, as mesmas condições do produto aprovado são mantidas e inalteradas durante a validade deste certificado.

Para verificação da condição atualizada de regularidade deste certificado de conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificados do INMETRO.

BRTÜV Avaliações de Qualidade Ltda. Al. Madeira 222 – 3º andar 06454-010 – Barueri – SP – Brasil www.brtuv.com.br

Revisão	Data de revisão	Descrição
0	22/05/2020	Emissão Inicial